



# Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika



Reg. No. 097/I-001

## OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo: **06862/2/2024 – OPR – 01 – PZ – O(OU,R,M) – Ah,Bf,g,h**

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 06862/2/2024-OS-01 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **TTS Martin, s.r.o.**  
**Rakovo 92**  
**038 42 Rakovo, Slovenská republika**

IČO: **36394327**

Na druh činnosti:

**O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:**

**OU oprava a údržba**  
**R rekonštrukcia**  
**M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky**

**V rozsahu:**

**technické zariadenia plynové skupina A na:**

**h** spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

**technické zariadenia plynové skupina B na:**

**f** znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm<sup>3</sup>/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)

**g** rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm<sup>3</sup>/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu

**h** spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

Médium: propán, propán - bután

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 06862/2/2024-OS-01 zo dňa 21.05.2024.

V Banskej Bystrici dňa: **21.05.2024**



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Ján Hegyi  
riaditeľ pracoviska Banská Bystrica

